

Klantenaantallen en verbruiken
Gegevens 2019

| | Gegevens | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| | Aantal klanten | Jaarverbruik (GJ) |
| Individueel aangesloten woningen | | |
| Woningen zonder tapwaterbereiding | 1.413 | 38.791 |
| Woningen met tapwaterbereiding | 12.971 | 364.533 |
| Eindtotaal | 14.616 | 407.724 |

Warmteverbruiken van 2019

| SOORT_GEBOUW | Gegevens | |
|---------------------|----------------|-------------------|
| | Aantal klanten | Jaarverbruik (GJ) |
| horeca | 4 | 4991 |
| hotel | 8 | 20668 |
| kantoor | 192 | 606941,32 |
| onderwijsinstelling | 31 | 74056,59 |
| opslag | 3 | 3296 |
| theater | 8 | 15434,44 |
| winkel | 35 | 39900,46 |
| woongebouw | 56 | 138718,09 |
| ziekenhuis | 2 | 48378 |
| zorginstelling | 16 | 27941,41 |
| kerk | 3 | 2308 |
| (leeg) | 8 | 24080 |
| Eindtotaal | 366 | 1006713,31 |

Aantal klanten met geldende aanvoertemperatuur

| SOORT_GEBOUW | Secundaire aanvoertemperatuur (graden) | | | | | | | | Eindtotaal |
|---------------------|--|----|----|----|-----|-----|-----|----|------------|
| | 0 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | - | |
| horeca | | 1 | | | 3 | | | | 4 |
| hotel | | 1 | | 1 | 4 | | | 2 | 8 |
| kantoor | 11 | 11 | 26 | | 117 | 2 | 2 | 23 | 192 |
| onderwijsinstelling | 13 | 3 | 1 | | 10 | | | 4 | 31 |
| opslag | 1 | | 1 | | 1 | | | | 3 |
| theater | 2 | 1 | | | 3 | | | 2 | 8 |
| winkel | 2 | 3 | 15 | | 12 | | | 3 | 35 |
| woongebouw | | 4 | | | 47 | | | 5 | 56 |
| ziekenhuis | 1 | | | | 1 | | | | 2 |
| zorginstelling | 4 | 3 | 2 | | 6 | | | 1 | 16 |
| kerk | | | | | 2 | | | 1 | 3 |
| (leeg) | 4 | | | | 3 | | | 1 | 8 |
| Eindtotaal | 38 | 27 | 45 | 1 | 209 | 2 | 2 | 42 | 366 |